

IIoT テスト済みデバイス。

デバイステンプレートについては、Genetec 営業担当者にご連絡ください。

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファームウェア。	SC バージョン	IIoT バージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
Advantech	ADAM-6050	Modbus	6.11 B12 / 6.02. B11	5.10.2.0 / 5.9.4.0	4.4.1	✓	Genetec によってテストされました。	ソフトウェアパッケージに含まれるテンプレート。
ALLIGATOR	-	Modbus	-	-	-	-	テスト済み	緊急出口管理（緊急ドア）
Allen - Bradley	5069-L340ER	Modbus	-	-	-		テスト済み	-
AXIS	A9210/A9910	MQTT	12.8.59.1	5.13.3.3	6.0.0	✓	Genetec によってテストされました。	
AXIS	C1410	MQTT/SNMP	11.5.64	5.11.3	5.0.2	✓	Genetec によってテストされました。	-
AXIS	D3110	MQTT/SNMP	11.5.64	5.11.3	5.0.2	✓	Genetec によってテストされました。	-

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファームウェア。	SCバージョン	IIoTバージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
AXIS	D4100-E	MQTT	11.1.72	5.11.1	5.0.1	✓	Genetec によってテストされました。	-
AXIS	D6210	MQTT	12.4.59	5.13.1.2	5.5.1	✓	Genetec によってテストされました。	-
AXIS	D6310	MQTT	12.6.69	5.13.2.1	5.5.2	✓	Genetec によってテストされました。	-
AXIS	-	MQTT	-	-	-	-	テスト済み	リモートカメラモニタリング
AXIS	Q1656-DLE	MQTT			5.3.0	-	テスト済み	速度検出。
AXIS	Q1686-DLE	MQTT	12.5.73	5.13.3	6.0.0	-	Genetec によってテストされました。	速度とプレート検出。
Bosch	FPA-5000	OPC	-	-	-		テスト済み	-
Bosch	AVENAR Panel 2000	OPC	4.2	5.12.1.0	5.2.2	✓	Genetec によってテストされました。	FPA5000 OPC-Server v.2.0.23 UaGateway v.1.16.0

© 2026 Genetec Inc. All rights reserved.

*Genetec によってテストされました：Genetec によって機能するとして検証されました。統合ガイドは、Genetec 営業担当者から入手できます。

テスト済み：パートナーによる検証済みの機能（ドキュメントなし）

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファーム ウェア。	SC バー ジョン	IIoT バージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
Brother	DCP- L2550DW	SNMP	-	-	-	-	テスト済み	-
Carrier	TruVU™ MPC Processor	BACnet	-	-	-	-	テスト済み	-
CENTEGIX	CrisisAlert	HTTP	•	5.13.3.4	6.0.0	✓	Genetec によ ってテストさ れました。	
Circa（テレティク ス）/ Guardian Telecom。	-	HTTP	-	-	-	-	テスト済み	MAP（緊急コール ステーション）に カメラとロケーシ ョンを表示しま す。
COMMEND	-	HTTP	-	-	-	-	テスト済み	MAP（インターコ ム）にカメラとロ ケーションを表示 します。
Contemporary Controls。	BASRT-B	BACnet	-	-	-	-	テスト済み	BACnet MS/TP を BACnet/IP に変換 する

© 2026 Genetec Inc. All rights reserved.

*Genetec によってテストされました：Genetec によって機能するとして検証されました。統合ガイドは、Genetec 営業担当者から入手できます。

テスト済み：パートナーによる検証済みの機能（ドキュメントなし）

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファームウェア。	SCバージョン	IIoTバージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
DMP	Fire Panel XR550	TCP	221 with DMP Remote Link 2.31	5.12.0.0	5.2.0	✓	Genetecによ ってテストさ れました。	-
Edwards	EST4	BACnet	-	-	-		テスト済み	火災パネルをモニ タリング
Evolon	-	TCP	1.1.4	5.11.3.4	5.0.3	✓	Genetecによ ってテストさ れました。	ソフトウェアパッ ケージに含まれる テンプレート。
FLIC	Smart Button/ Hub LR	MQTT	4.6.0	5.13.3.1	6.0.0	✓	Genetecによ ってテストさ れました。	
Flysense	FS300	HTTP	1.1.0.0	5.12.0	5.1.0	✓	Genetecによ ってテストさ れました。	ソフトウェアパッ ケージに含まれる テンプレート。
Genetec	Streamvault SV-350E iDRAC	SNMP	Remote Access Controller 9 v.5.10.00.00 (Build 57)	5.10.4	4.4.2	✓	Genetecによ ってテストさ れました。	ソフトウェアパッ ケージに含まれる テンプレート。
GUDE	Expert Power Control 1102	MQTT	-	-	-	-	テスト済み	-

© 2026 Genetec Inc. All rights reserved.

*Genetec によってテストされました : Genetec によって機能するとして検証されました。統合ガイドは、Genetec 営業担当者から入手できます。

テスト済み : パートナーによる検証済みの機能 (ドキュメントなし)

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファームウェア。	SCバージョン	IIoTバージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
GUDE	7105 センサーを使用した Expert Power Control 1105	MQTT	1.4.1	5.11.1	5.0.1	✓	Genetec によってテストされました。	ソフトウェアパッケージに含まれるテンプレート。
HALO	スマートセンサーモデル 2C / 3C	TCP	2.11	5.12.0	5.2.1	✓	Genetec によってテストされました。	ソフトウェアパッケージに含まれるテンプレート。
Hanwha	TNS-9050IBC	TCP	1.01.02	5.12.2.0	5.3.0	✓	Genetec によってテストされました。	ソフトウェアパッケージに含まれるテンプレート。
Honeywell/Notifier	NFS-320	BACnet	-	-	-	-	テスト済み	火災パネルをモニタリング
Honeywell/Notifier	NFS-640	TCP	-	-	-	-	テスト済み	火災パネルをモニタリング
Incendia	Pentagone	MQTT	0.15.0	5.12.0	5.2.1	✓	Genetec によってテストされました。	ソフトウェアパッケージに含まれるテンプレート。
Inovonics	Gateway EN7295	MQTT	1.4.2	5.10.10	4.4.171.8	✓	Genetec によってテストされました。	テストは、次の Inovonics 機器を

© 2026 Genetec Inc. All rights reserved.

*Genetec によってテストされました：Genetec によって機能するとして検証されました。統合ガイドは、Genetec 営業担当者から入手できます。

テスト済み：パートナーによる検証済みの機能（ドキュメントなし）

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファームウェア。	SCバージョン	IIoTバージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
	Mobile Duress							使用して実施されました。 • EN7295 Mobile Duress Gateway • EN2233S Mobile Duress pendant • EN5060 Locator
Inovonics	Gateway EN4080 IP Pendant Solution	BACnet	1.4.6.188	5.11.1	5.0.1	✓	Genetec によってテストされました。	テストは、次の機器を使用して実施されました。 • EN1223D Double-Button Water-Resistant Pendant

© 2026 Genetec Inc. All rights reserved.

*Genetec によってテストされました：Genetec によって機能するとして検証されました。統合ガイドは、Genetec 営業担当者から入手できます。

テスト済み：パートナーによる検証済みの機能（ドキュメントなし）

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファームウェア。	SCバージョン	IIoTバージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
								EN1235D Double-Button Belt Clip Pendant
Inveo	Nano Temp。	Modbus / MQTT / SNMP	1.38	5.11.3	5.0.2	✓	Genetec によってテストされました。	-
LifeSafety	Power NL4	SNMP	9.77	5.11.3	5.0.2	✓	Genetec によってテストされました。	-
LMN	EdgeSentry	SNMP	1.0.9420.15793	5.13.3	5.5.3	✓	Genetec によってテストされました。	-
Louroe	LE-870	TCP	0.5.2	5.12.1	5.2.2	✓	Genetec によってテストされました。	-
MultiTech	Conduit AP 300	BACnet	6.3.5	5.13.3	5.5.4	✓	Genetec によってテストされました。	-

© 2026 Genetec Inc. All rights reserved.

*Genetec によってテストされました：Genetec によって機能するとして検証されました。統合ガイドは、Genetec 営業担当者から入手できます。

テスト済み：パートナーによる検証済みの機能（ドキュメントなし）

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファームウェア。	SCバージョン	IIoTバージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
Noctuai	Flare Inspector	MQTT	-	-	-	-	テスト済み	-
Panasonic	Fire Panel EBL512 G3	OPC	3.0.0 Beta 16 (EBLWEBNLX)	5.10.2.0	4.4.1	✓	Genetec によってテストされました。	-
Potter	Fire Panel AFC-1000	BACnet / Modbus	2.10.679.0 (BACnet link)	5.11.3.3	5.0.3	✓	Genetec によってテストされました。	-
Siemens	PLC 1217C	OPC	04.06.00 (1217C CPU)	5.11.3.3	5.0.3	✓	Genetec によってテストされました。	-
Siemens	PLC 1214C	OPC	-	-	-	✓	Genetec によってテストされました。	-
Slat	EPV4	SNMP	2.0.1.4	5.13.3	5.3	✓	Genetec によってテストされました。	-
Stanley Healthcare	HUGS	HTTP	-	-	-	-	テスト済み	-

© 2026 Genetec Inc. All rights reserved.

*Genetec によってテストされました：Genetec によって機能するとして検証されました。統合ガイドは、Genetec 営業担当者から入手できます。

テスト済み：パートナーによる検証済みの機能（ドキュメントなし）

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファームウェア。	SCバージョン	IIoTバージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
Triton	3D Sense。	HTTP	-	5.11.1	5.0.2	✓	Genetec によってテストされました。	-
Triton	Ultra	TCP	24.08.29.20	5.12.1.2	5.3.0	✓	Genetec によってテストされました。	ソフトウェアパッケージに含まれるテンプレート。
Unitronics	Samba	Modbus	-	-	-	-	テスト済み	-
Unitronics	V130 PLC	Modbus	V130-33-T2(A)、 O/S : 4.11 (02)、 BOOT : 2.2(53)、 FACTORY BOOT : 1.2 (03)。	5.11.1	5.0.2	✓	Genetec によってテストされました。	-
Viper Imaging	-	OPC	-	-	-	-	テスト済み	サーマル分析プラットフォームからアラームを受信します。
WEG	マルチメーカーMMW03	Modbus	-	-	-	-	テスト済み	-
Zenitel	Vingtor-Stentofon	SNMP	-	-	-	-	テスト済み	-

© 2026 Genetec Inc. All rights reserved.

*Genetec によってテストされました : Genetec によって機能するとして検証されました。統合ガイドは、Genetec 営業担当者から入手できます。

テスト済み : パートナーによる検証済みの機能 (ドキュメントなし)

製造メーカー	製品	プロトコル	デバイスファーム ウェア。	SC バージョン	IIoT バージョン	テンプレートを 利用できます。	ステータス*	注記
Zeptive	Zeptive Web Console。	MQTT		5.13	5.4	✓	Genetec に よってテストさ れました。	-